



<b>Richiesta prelievo da idrante - Autorizzazione</b>	
<b>Richiedente</b>	Nome: ..... Cognome:..... Società:..... Indirizzo: .....
<b>Tipo</b>	<input type="checkbox"/> puntuale <input type="checkbox"/> ricorrente
<b>Periodo</b>	dal..... al.....
<b>Scopo</b>	.....
<b>Idrante/i</b>	<input type="checkbox"/> numero: ..... <input type="checkbox"/> soprasuolo <input type="checkbox"/> sottosuolo

<b>AVVERTENZE</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Il prelievo può essere eseguito esclusivamente tramite gli apparecchi e chiavi fornite dall'AAP.</li><li>• Il richiedente deve adottare tutte le misure necessarie per evitare il riflusso di acque contaminate nella rete di distribuzione.</li><li>• La manipolazione degli idranti deve essere eseguita come da istruzione ricevuta.</li><li>• Se, a causa di errate manipolazioni, la rete di distribuzione dovesse essere contaminata, il richiedente deve avvisare immediatamente l'AAP e sarà ritenuto responsabile di tutti i danni e costi causati (diretti e indiretti) compreso il ripristino della situazione iniziale.</li><li>• La presente autorizzazione deve essere esibita in ogni momento su richiesta da parte del personale dell'AAP.</li><li>• I costi per l'utilizzo degli idranti e il prelievo d'acqua sono indicati separatamente.</li><li>• La riconsegna degli apparecchi e delle chiavi fornite deve avvenire entro il termine indicato sopra. Il materiale mancante e/o danneggiato sarà fatturato alla ditta richiedente.</li></ul>
Il richiedente <u>dichiara</u> di avere: <input checked="" type="checkbox"/> preso conoscenza delle avvertenze; <input checked="" type="checkbox"/> un'adeguata assicurazione RC a copertura degli eventuali danni causati dall'errato utilizzo degli idranti; ricevuto un'istruzione sulla corretta manipolazione degli idranti da parte dell'AAP o da una persona da essa incaricata; <input checked="" type="checkbox"/> ricevuto in consegna il seguente materiale di protezione della rete e di manovra da parte dell'AAP: ..... ..... .....
Luogo e Data: ..... Firma richiedente: ..... Lettura contatore: .....

<b>AUTORIZZAZIONE</b>
Il richiedente è autorizzato ad utilizzare l'idrante/gli idranti sopra indicati.
Luogo e Data: ..... Firma AAP: .....

<b>RESTITUZIONE MATERIALE</b>
Il materiale messo a disposizione è stato riconsegnato in perfetto stato. L'idrante/gli idranti è/sono in perfetto stato di funzionamento.
..... ..... .....
Luogo e Data: ..... Firma richiedente: ..... Lettura contatore: .....



## Direttiva per il prelievo da idranti

### 1.0 **Premessa**

Gli idranti sono uno dei rari punti di accesso diretto alla rete di distribuzione e vanno dunque gestiti e usati con particolare attenzione per evitare problemi di diversa natura (contaminazione, scompensi di pressione, prelievi abusivi...).

### 2.0 **Documenti di riferimento**

- Regolamento dell'Azienda Acqua Potabile
- Direttive SSIGA

### 3.0 **Principi**

#### 3.1 Proprietà

L'Azienda Acqua Potabile è proprietario degli idranti. Nel Regolamento di fornitura di acqua sono meglio specificate tali informazioni unitamente alle conseguenze di un utilizzo non conforme degli idranti.

#### 3.2 Autorizzazione all'utilizzo

L'utilizzo di un idrante da parte di personale esterno all'Azienda Acqua Potabile può avvenire unicamente previa autorizzazione scritta dell'AAP accompagnata da un'istruzione. Fanno eccezione i Corpi Pompieri.

Si distinguono due tipi di autorizzazioni:

autorizzazione ricorrente: si tratta di un'autorizzazione che viene rilasciata a imprese che operano costantemente su incarico del Comune stesso (o di Consorzi) utilizzando più idranti (p.es. servizio di pulizie strade o spurgo canalizzazioni). L'autorizzazione è concessa con una durata determinata (p.es. annuale) al termine della quale va rinnovata.

autorizzazione puntuale: si tratta di un'autorizzazione rilasciata per un'attività puntuale legata all'utilizzo di un solo idrante (p.es. un cantiere o una manifestazione).

La richiesta di autorizzazione deve essere fatta per iscritto, tramite il modulo allegato (o simile). Il richiedente deve disporre di un'adeguata copertura assicurativa.

#### 3.3 Sensibilizzazione

L'AAP sensibilizza i potenziali utilizzatori di idranti sulla presente direttiva, sulle procedure da seguire e sui rischi legati ad un suo mancato rispetto tramite l'applicazione di adesivi informativi sugli idranti e/o la pubblicazione delle procedure agli albi e sui siti web comunali.

#### 3.4 Organi di protezione della rete e chiavi

Ogni prelievo da idrante va eseguito secondo le norme di settore. Va prestata particolare attenzione per evitare qualsiasi rischio di ritorno in rete di acqua. A tale scopo l'AAP si assicura che vengano utilizzati in necessari organi di prevenzione dei ritorni in rete (vedi anche direttiva SSIGA W3).

L'AAP mette a disposizione, direttamente o tramite un idraulico concessionario, l'organo di protezione (valvola di ritegno, disgiuntore,...) e la chiave di manovra.

#### 3.5 Istruzione

Al rilascio dell'autorizzazione, l'AAP fornisce un'istruzione minima sull'impiego degli idranti al fine di evitare danneggiamenti o manipolazioni errate.

#### 3.6 Fatturazione

L'AAP fattura l'utilizzo dell'idrante (consumo d'acqua, il nolo di apparecchi di protezione e di conteggio, consulenza e istruzione, sopralluoghi,...) conformemente al proprio Regolamento.